



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 003788-TSE-08/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 15.12.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 15.12.2017

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER EMEK MAH.B ORDU CAD. NO:51 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE EMEK MAH. ORDU CAD. NO:51 34785 SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK ESTAP

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 61587-1:2012(EN) / Elektronik cihazlar için mekanik yapılar – IEC 60917 ve IEC 60297 için deneyler – Bölüm 1: Kabinler, raflar, alt raflar ve şase için iklimsel deneyler, mekanik deneyler ve güvenlikle ilgili hususlar / 05.06.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Montaj Metoduna göre : Duvar Tipi
Ticari Model : Proline , Evoline , Soho , Ecoline
Boyutlar (mm) : 6U,7U,9U,12U,16U,20U Derinlik 250(250dahilden)600(600dahil) Genişlik 250(250dahilden)600(600dahil)



22
12/2016

AHMET NAMLI
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kwylptp> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





BELGE KAPSAMI (003788-TSE-08/01nolu belge devamı) : İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61587-1:2012(EN) / Elektronik cihazlar için mekanik yapılar – IEC 60917 ve IEC 60297 için deneyler – Bölüm 1: Kabinler, raflar, alt raflar ve şase için iklimsel deneyler, mekanik deneyler ve güvenlikle ilgili hususlar / 05.06.2012

Klimatik Sınıf:C2
Endüstriyel ortam Sınıfı : A2
Statik Mekanik yük Sınıfı : SL6
Dinamik Yük Sınıfı : DL4
Darbe Sınıfı:K2
Mahfazlar tarafından sağlanan koruma : IP20

Montaj Metoduna göre : Dikili Tip
Ticari Model : Universalline , Evoline , Ecoline , CloudMax , DCMAX , RelayRack
Boyutlar(mm) : 16U,20U,22U,26U,32U,36U,39U,42U,44U,45U,47U Derinlik 600(600dahilden)1000(1000dahil)
Genişlik 600(600dahilden)1000(1000dahil)
Klimatik Sınıf:C2
Endüstriyel ortam Sınıfı : A2
Statik Mekanik yük Sınıfı : SL6
Dinamik Yük Sınıfı : DL4
Darbe Sınıfı:K2
Mahfazlar tarafından sağlanan koruma : IP20
Montaj Metoduna göre : Server Tip
Ticari Model : Servermax
Boyutlar (mm) : 26U,36U,42U,47U Derinlik 1000 Genişlik 600(600dahilden)800(800dahil)
Klimatik Sınıf:C2
Endüstriyel ortam Sınıfı : A2
Statik Mekanik yük Sınıfı : SL6
Dinamik Yük Sınıfı : DL4
Darbe Sınıfı:K2
Mahfazlar tarafından sağlanan koruma : IP20
Montaj Metoduna göre : EOC Tip
Ticari Model : EOC
Boyutlar (mm) : 7U,9U,12U,16U,18U,20U,22U,24U Derinlik 450(450 dahilden)600(600dahil) Genişlik 600
Klimatik Sınıf:C2
Endüstriyel ortam Sınıfı : A2
Statik Mekanik yük Sınıfı : SL6
Dinamik Yük Sınıfı : DL4



22.12/2016
AHMET NAMLI
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (003788-TSE-08/01nolu belge devamı) : İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61587-1:2012(EN) / Elektronik cihazlar için mekanik yapılar – IEC 60917 ve IEC 60297 için deneyler – Bölüm 1: Kabinler, raflar, alt raflar ve şase için iklimsel deneyler, mekanik deneyler ve güvenlikle ilgili hususlar / 05.06.2012

Darbe Sınıfı:K2

Mahfazlar tarafından sağlanan koruma : IP 54



12/2016

AHMET NAMLI

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kwlylptp> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

